



Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.

76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 86

tel.(59)843-00-93; fax (59)843-06-38

www.zuw.slupsk.pl; e-mail: biuro@zuw.slupsk.pl

DzT/UP-64/3289/26.AA

Słupsk, dnia 10.07.2026 r.

AS Projekt Biuro Projektowo-Usługowe
Artur Szenwald
76-100 Sławno, ul. Kolejowa 2 A

Inwestor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Sławno, ul. Polanowska 43

UZGODNIENIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DLA DZ. NR 369, 370 W OBR. GWIAZDOWO, GMINA SŁAWNO.

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku uzgadnia przedłożony projekt pod warunkiem zastosowania się do poniższych uwag:

1. w węźle hydrantowym H1 zastosować króciec żeliwny dwukołnierzowy o długości 0,3 m,
2. skrzynki do zasuw montować na pierścieniach odcinających, zabezpieczających przed osiadaniem i w poziomie terenu zabezpieczyć fabrycznie wykonaną płytką betonową o wymiarach 0,5x0,5 m.
3. roboty ziemne w obrębie istniejącego przewodu wykonywać sposobem ręcznym z zachowaniem należytej ostrożności. W przypadku uszkodzenia w czasie prowadzenia robót wszelkie koszty związane z naprawą ponosić będzie Wykonawca lub Inwestor.
4. **włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać pod nadzorem przedstawiciela spółki, w terminie uzgodnionym w dziale eksploatacji.** Kontakt: tel. 509 204 268.
5. w trakcie realizacji inwestycji zgłosić do odbioru technicznego wszystkie roboty podlegające zakryciu a w szczególności ułożenie rur w otwartym wykopie. Zgłoszenie telefoniczne z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym do działu technicznego – nr 500 114 015 lub 59 844 97 64.
6. próby szczelności przyłącza wodociągowego wykonać odcinkami, przy udziale przedstawiciela Spółki. Ciśnienie prób 1,0 MPa.
7. wszystkie stosowane do budowy materiały muszą być zgodne w zakresie parametrów z podanymi w projekcie oraz warunkach technicznych przyłączenia.
8. wszelkie odstępstwa od projektu na etapie wykonawstwa muszą zostać uzgodnione również z naszą spółką.
9. zlecenie odbioru końcowego złożyć w formie pisemnej w naszej spółce załączając komplet dokumentacji odbiorowej. Do dokumentacji odbiorowej załączyć: inwentaryzacje geodezyjną, sprawozdanie z badania bakteriologicznego wody.
10. **włączenie przyłącza do eksploatacji nastąpi z chwilą zakończenia budowy, dokonania odbioru technicznego oraz podpisaniu umowy ze Spółką. Umowa podpisywana jest na wniosek, druk wniosku dostępny na stronie www.zuw.zuw.slupsk.pl**

O przystąpieniu do realizacji inwestycji powiadomić spółkę pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie złożyć na druku dostępnym na stronie internetowej www.zuw.slupsk.pl załączając kopię zgłoszenia.

Uzgodnienie traci swą ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia.

Zał.: P.T. ostemplowany na rys. nr 1 – 1 egz.

Otrzymują:

1/ Projektant – Artur Szenwald
2/ aa

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku

Kierownik Działu Technicznego

mgr inż. Andrzej Arciszewski